

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

с. Костино
(место составления акта)

«01» августа 2022 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Главы муниципального образования Алапаевское от 13.05.2022 г. № 595 (с изменениями),
в составе:

- председатель комиссии – Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления».

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское;
- Томилова Ирина Александровна Глава Костинской сельской Администрации муниципального образования Алапаевское
- Представитель АО «ОТСК» (по согласованию)
- Представитель ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» (по согласованию)
- Представитель МУП «Коммунальные сети» (по согласованию).
- Представитель АО «ЭнергосбыТПлюс»
- Представитель НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (по согласованию)
- Представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское № 595 от 13.05.2022г. (с изменениями)

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
в период с 01.08.2022 г. по 20.08.2022 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Костинская средняя общеобразовательная школа»
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

директор МОУ «Костинская СОШ» Молоков А.А.

А.А. Молоков

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Зданий **МОУ «Костинская СОШ»**, расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Костино, ул. Молодежная, 3

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления от 29.06.2022 г (МУП «Коммунальные сети»)
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ» 17.05.2022
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления от 29.06.2022 г (МУП «Коммунальные сети»)
9.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Костино, ул. Молодежная, 3, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ» 30.07.2022
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и ГВС на источнике теплоты ООО «ТЕПЛО-ВИК» от 05.04.2021 г 2. Акт № 4 от 24.05.2022

			на выполнение работ-услуг (подготовка узла учета тепловой энергии на отопительный период 2022-2023 г.г), ИП Рытик В.П.
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Выполнено	Акт от 30.07.2022 проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ»
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения утвержден директором ООО «Тепло-Вик» 22.11.2020 г.
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт теплоснабжения № 2ТЭ-2022 от 27.01.2022 г заключен с ООО «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Задолженность отсутствует. Акт сверки с I-V 2022 г.
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.	Не требуется	Перечень аварийного запаса расходных материалов отсутствует (приобретается по мере необходимости)
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

МОУ «Костинская средняя общеобразовательная школа»

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления.
2. Акт допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии и ГВС на источнике теплоты.
3. Акт на подготовку узла учёта тепловой энергии на отопительный период 2022-2022
4. Акт о готовности тепловых сетей и систем теплоснабжения Абонента к отопительному периоду 2022-2023 г.г.
5. Годовой план-график ремонта систем теплоснабжения, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ» 17.05.2022
6. Акт проверки соответствия подключения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения техническим условиям и условиям договора теплоснабжения
7. Акт общего осмотра здания

Председатель комиссии:

Т.Д. Антипанова

Члены комиссии:

А.Ю.Леонтьев

И.А.Томилова


По согласованию:

Представитель ООО
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»

Представитель МУП
«Коммунальные сети»

Представитель
АО «ЭнергосбыТТ Плюс»

Представитель Уральского
управление Ростехнадзора



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" " _____ 20__ г.

/ А.А.Молоков /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)