

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 гг.

с. Клевакино
(место составления акта)

« 03 » августа 2022 года
(дата составления акта)

Комиссия, образованная Постановлением Главы муниципального образования Алапаевское № 595 от 15.05..2022г. (с изменениями),

в составе:

председатель комиссии - Антипанова Татьяна Дмитриевна, директор МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления», заместитель председателя.

члены комиссии:

- Леонтьев Андрей Юрьевич, начальник Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское.
- Томилова Ирина Александровна Глава Костинской сельской Администрации муниципального образования Алапаевское
- представитель Уральского управление Ростехнадзора (по согласованию).
- представитель АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию)
- Представитель ОАО «ОТСК»

в соответствии с Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов, утвержденной

Постановлением Администрации МО Алапаевское №595 от 13 мая 2022г. (с изменениями)

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) в период с 01.08.22 г. по 20.08.22г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

филиала муниципального общеобразовательного учреждения « Костинская средняя общеобразовательная школа»- Клевакинская основная общеобразовательная школа

(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен: Ускова О.В.
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя))

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. Зданий филиала **МОУ «Костинская СОШ» - МОУ «Клевакинская ООШ»**, расположенный по адресу Свердловская обл., Алапаевский район с. Клевакино ул. Центральная 30

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов.	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
2.	Акты промывки систем отопления зданий и сооружений.	Выполнено	Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления от 27.06.2022 МУП «Коммунальные сети»
3.	Акты промывки трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции	Не требуется	Трубопроводы и теплообменное оборудование систем вентиляции отсутствуют
4.	Акты очистки и промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их в проекте)	Не требуется	Тепловые сети канальной прокладки отсутствуют
5.	Режимные карты для тепловых пунктов теплопотребляющих установок	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
6.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	Выполнено	Ремонт производится по мере необходимости. Планового ремонта не предусмотрено
7.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.	Не требуется	Ремонтные работы не проводились
8.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	Выполнено	Акт гидропневматической промывки, испытания на плотность и прочность (опрессовка) сетей и системы отопления от 27.06.2022 МУП «Коммунальные сети»
9.	Акт о состоянии внутренних теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	Не требуется	Теплопроводы отсутствуют
10.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	Выполнено	Акт осмотра здания, расположенного по адресу Свердловская обл., Алапаевский р-н, с. Клевакино, ул Центральная 30, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ» 01.08.2022 г
11.	Акты проверки готовности индивидуальных тепловых пунктов к отопительному периоду	Не требуется	Индивидуальные тепловые пункты отсутствуют
12.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.	Выполнено	1. Акт от 29.10.2015 ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ» 01.11.2015 г

			2. Акт № 10 от 24.05.2022 периодической поверки приборов учета, ИП Рытик В.П.
13.	Акт проверки работоспособности защит систем теплоснабжения.	Не требуется	Защиты систем теплоснабжения отсутствуют
14.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
15.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала.	Не требуется	паспорта отсутствуют
16.	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения	Выполнено	Акт присоединения систем теплоснабжения к сетям теплоснабжения согласно техническим условиям и условиям договора теплоснабжения, утвержден директором МОУ «Костинская СОШ»
17.	Акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов	Не требуется	Тепловые пункты отсутствуют
18.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	Выполнено	Муниципальный контракт №ОТ01ТЭ0000000428 от 19.01.2022 г.
19.	Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Не требуется	Элеваторы отсутствуют
20.	Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Выполнено	Акт сверки №00001392069 от 29.06.2022 Задолженности нет
21.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок.	Не требуется	Укомплектованного штата ремонтного персонала нет.
22.	Перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащего планово-предупредительному ремонту.	Не требуется	Тепловые энергоустановки отсутствуют
23.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	Выполнено	Расходные материалы и запасные части приобретаются по мере необходимости.
24.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	Не требуется	

Готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Филиал МОУ «Костинская СОШ»- Клевакинская ООШ
(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2022-2023 гг.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):

1. Акт промывки системы отопления
2. Акт о состоянии внутренних теплопроводов тепловой сети,
3. Акт общего осмотра зданий
4. Акт ввода в эксплуатацию приборов учета
5. Договор теплоснабжения
6. Справка о задолженности за поставленную тепловую энергию .


Председатель комиссии:

Т.Д.Антипанова




Члены комиссии:

А.Ю.Леонтьев




И.А.Томилова



По согласованию:

Представитель АО «Облкомунэнерго»
Представитель МУП «Коммунальные сети»
Представитель ОАО «ОТСК»



Представитель АО «Энергосбыт Плюс»



Представитель Уральского управление
Ростехнадзора (по согласованию)



С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:

" " _____ 2022 г.

Тол

/ Ускова О.В. /

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)